

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1404 София, бул. „Гоце Делчев“ №105; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

КМЕТА НА с. РИЛЦИ
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

КМЕТА НА с. ПОРОМИНОВО
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

КМЕТА НА с. СТОБ
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО



КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА

КОПИЕ:

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БЛАГОЕВГРАД

Инж. ТАТЯНА ДУКОВА

Гр. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „Свобода „ № 1



ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110kV „Илинден“ от стълб № 10 до ВЕЦ „Рила“ на две тройки проводници тип АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на Наредбата за ОВОС-чл.4, ал.2 и т. 1 от предписанията на РИОСВ-Благоевград, дадени с писмо № 1589/2/ от 23.V. 2014 г., приложено към настоящето, изпращаме Ви за информация горното „Уведомление за инвестиционно предложение“.

Въздушната линия преминава през землищата на съответните общини и кметства и предвижда реконструкция на съществуващата електропроводна линия ВЛ 110 kV от п/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“ - от една тройка проводници-тип АСО 240, на две тройки проводници АСО 400 с подмяна на стълбовната линия по метода „стъпка в стъпка“ от стълб № 10 до ВЕЦ „Рила“ и монтаж на мълниезащитно въже с вградени оптични влакна –тип OPGW по цялата линия.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, „Уведомление за инвестиционно предложение“

С УВАЖЕНИЕ,

ШИШМАН ЧАУШЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН

СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР



Христо Томов

Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор

съгласно пълномощно рег.№ 2062/20.02.2014
на нотариус В. Василева, № 320 на Нот. камара

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ

За инвестиционно предложение

(по чл. 4, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) – ПМС № 59 / 2003 г. (обн. ДВ бр. 25/ 2003 г. последно изм. ДВ. бр. 94/ 2011 год.)

Съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)-ПМС № 201/31.08.2007 год.(Обн. ДВ .бр. 94/2012 год.)

Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1, част Б на Наредбата за ОС:

Данни за възложителя : „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 105, ЕИК 175201304

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. София , 1404, бул. „Гоце Делчев“ № 105

Телефон, факс и e-mail: 02/9696802, 02/9626189, eso@eso.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Г – н **Шишман Чаушев** – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД

Лице за контакти/пълномощник : Владимир Ст. Давидов –гр. София 1408, бул.„П.Ю. Тодоров” 24, тел. 02/965-48-48, Факс: 02/ 859-44-45 **GSM: 0888 91 00 59**
Email: vdavidov@eso.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че юридическото лице **ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД** има следното инвестиционно предложение :Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден” по метода „стъпка в стъпка”от стълб № 10 до ВЕЦ”Рила” на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от П/ст „Джумая” до ВЕЦ „Рила” с м.з. тип OPGW.

2. Резюме на предложението: Проектът предвижда подмяна на съществуващата стълбовна линия по метода „стъпка в стъпка” и започва от ст. № 10, който се намира северно от Благоевград, до уредбата на ВЕЦ” „Рила”. От ст. № 10 ел. провод се насочва в североизточна посока, преминава източно от с. Рилци и достига до ст. № 29, в близост до с. Пороминово. От там ВЛ чути в северна посока и се спуска в долината на р. Рилска. преминава през обработваеми земи и достига до ст. № 36-разположен северно от с. Стоб. Пресича пътя за с. Стоб и пресича асфалтовия път гр.Кочериново- гр.Рила. Преминава северно от град Рила и достига до ОРУ на ВЕЦ

„Рила. Общата дължина по проект е 14.52 км. Новите стълбове са стоманорешетъчни, поцинковани и се изграждат на мястото (стъпката) на старите. Първоначално ще се изтегли една тройка проводници-тип АСО 400, която ще свърже съществуващата ВЛ „Илинден“ до п/ст „Джумая“-Благоевград. Втората тройка ще се реализира след реконструкцията на ВЛ 110 кV „Фенер“, към който ще се присъедини.

Фундаментите на стълбовете ще се изпълняват от бетон, излят на място.

-**капацитет:** С реконструкцията ще се удвои възможността на линията за пренасяне на ел. мощност- високо напрежение в региона и ще се намали вероятността от аварийни изключения.

-обща използвана площ.: Обектът е линеен -14.52 км.

-**посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и / или разширение, или изменение на производствената дейност:**

Реконструкция на съществуваща ВЛ 110 кV от една на две тройки проводници-тип АСО 400 по метода „стъпка в стъпка“ и подмяна мълниезащитно въже с OPGW.

-**необходимост от други, свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. използване на съществуващата или необходимост от изграждането на нова техническа инфраструктура (пътища, улици, газопровод, ел. проводи и др.)**

Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура след съответното съгласуване с компетентните ведомства (Обл. пътни управления, Община Благоевград, АПИ).

-**предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив**

Проектът предвижда изкопни работи за фундаменти с дълбочина до 3.5 метра. Не се предвижда прилагане на взривни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон; орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон :

Проектът предвижда въздушно преминаване над път от Републиканската пътна мрежа Е 79, ж.п. линията София-Благоевград, пътища II и III клас, както и общински пътища. Изготвени са проекти за всяко пресичане (въздушно преминаване) както и проекти за временна организация на движението, които са внесени за съгласуване в съответните ведомства.

4. Местоположение на площадката:

Населено място:

Обектът е линеен и преминава през землищата на : Благоевград, Рилци, Пороминово, Стоб .Кочериново и Рила. Приложена е ситуация и надлъжен профил на трасето.

Собственост: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД по силата на решение на БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ – Протокол № 71-2013 от 11.12.2013 год. за отделяне на ЕСО ЕАД от структурите на НЕК ЕАД.

-**близост до засягане на защитени територии:** не

Близост или засягане на обекти на културното наследство: не

-**очаквано трансгранично въздействие:** не

-**схема на нова, или промяна на съществуващата инфраструктура:** не

5 . Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителство : не

-**предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди:** не

-чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК): не
-и/или от повърхностни води, необходими количества м куб/ год: не
-и/или подземни води, необходими количества м куб./год: не

6. Отпадъци:

-които се очаква да се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта:

Бетонови отпадъци от разбити фундаменти, метални отпадъци от ж.р. стълбове и проводници

-предвиждания за тяхното третиране:

Депониране на посочени от общинските власти лицензирани депа за строителни отпадъци на бетоновите отпадъци, а металните отпадъци от ж.р. стълбове и проводници ще бъдат издавани за рециклиране.

7.Очаквани количества и тип отпадъчни води: не

-предвиден начин на третиране: не

8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

2015 год.

9. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение: МРР-издаване Разрешение за строителство.

Приложения:

1. Документ за собственост: извадка от счетоводната ведомост;
2. Координатни точки на трасето :
3. Пълномощно: № 2130 и № 2131 от Нотариус в район РС София с рег.№ 320 на Нотариалната камара от 21.02. 2014 год.
4. Копие от Протокол № 71-2013 от 11.12.2013 г. на БЕХ
5. Удостоверение на Агенцията по вписванията
6. Удостоверение за наличност и липса на задължения
7. Работен проект-част „Електрическа” --в т.ч. Обяснителна записка, Ситуация, Надлъжен профил

Дата: 17.IV.2014 год.

Пълномощник :

